

№ 001909



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 14.08.2019г по 13.08.2022г.

Код ОКПД 2 - 22.21.42

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00734

Код ТН ВЭД 3921901000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИДЖИ»
ОГРН 1184401004017. Адрес: 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. П. Щербины,
д. 7, пом. 1, телефон: +7 (4942) 46-02-12

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИДЖИ»
ОГРН 1184401004017. Адрес: 156019, Костромская обл., г. Кострома, ул. П. Щербины,
д. 7, пом. 1, телефон: +7 (4942) 46-02-12

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОГРН 5167746487519, 117593, г. Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1.
Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел.
8(926)2335528, cdckp@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Листы структурированные из поликарбоната окрашенные и неокрашенные с защитой
от ультрафиолетового излучения. Торговая марка «Времена года». Модели: Весенний,
Летний, Осенний, Зимний, Мартовский, Апрельский, Майский, толщина: от 3мм до 10
мм. Выпускаемые по ТУ 22.21.42-002-32495322-2019
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2000г., № 123-ФЗ). Показатели пожарной опасности (см.
приложение бланк №001910)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0890/1Ц-С-2, № 0890/2Ц-С-2 от 13.08.2019 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «Оптим»
№ RA.RU.04ПБК0 до 21.08.2022г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя
ТУ 22.21.42-002-32495322-2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

М.П.



№ 001910



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00734

Класс пожарной опасности КМЗ

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г2 умеренногорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемый
12.1.044-89 п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени - РП1 не распространяющаяся

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

М.П.

